

令和7年度

サイクロ減速機 購入仕様書

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1
京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

第1章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際して、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は、当局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入時には、当局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は、当局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、1年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは、当局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、さらに検査合格後1年の保証を行わなければならない。

第 2 章 細 則

1 概 要

本物品は、流動焼却設備の灰だしコンベア用取替部品として購入するものである。

2 納 期

契約締結後 1 2 0 日以内とする。

3 納入場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木 1

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課

4 購入品仕様

名 称	サイクロ減速機
型 式	CHHM3-6160DB-EPTL-143
電 動 機	2.2Kw×200V×60Hz×4P 屋外型
減 速 比	1/143
塗 装	当局機械設備工事共通仕様書（下水道施設）
既設製造番号	C9001397
製 作 者	住友重機械工業株式会社
購 入 台 数	1 台

5 その他

（１） 受注者は、承諾図を提出し当局の承諾を受けること。