

バルブアクチュエータ用電動機

(令和 8 年度)

購入仕様書

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

第1章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際して、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は、局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入時には、局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は、局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは、局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。

第2章 細 則

1 購入概要

本購入物品は、簡易処理放流ゲートの開閉器用電動機が経年劣化による損耗が激しいため、取替え用として購入するものである。

2 納 期

本購入品の納期は、令和9年3月31日とする。

3 場 所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

4 提出書類

- (1) 承諾図 2部
(2) その他、当局の指示する書類 必要部数

5 既設機器仕様

(1) 簡易処理放流用 E-3 ゲート開閉器

型式	リミトルクバルブコントロール
型番・製造番号	SMB-2(B-2×2) L62533A/133561
電動機出力	5.5kW
電源	220V×60Hz
数量	1台
製造者	日本ギア工業(株)

(2) 簡易処理放流用 I-3 ゲート開閉器

型式	リミトルクバルブコントロール
型番・製造番号	SMB-2(B-2×2) L15880A/81508
電動機出力	5.5kW
電源	200V×60Hz
数量	1台
製造者	日本ギア工業(株)

6 購入仕様

品名	仕様	台数	備考
バルブアクチュエータ用 電動機	220V 60Hz 4P E種 #60	1台	E-3 ゲート開閉器用
バルブアクチュエータ用 電動機	200V 60Hz 4P H種 #60	1台	I-3 ゲート開閉器用

- (1) 受注者は、当該の製造者より外形寸法及び構造図面等を取り寄せて、承諾図として2部、担当係員に提出のうえ、承諾を得ること。