

鳥羽第 2 東ポンプ場等 ディーゼルエンジン予備品

(令和 8 年度)

購入仕様書

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

第1章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際しては、事前に本仕様書を精査し、さらに現の状況を熟知したうえ、万一疑義がある場合、入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は、局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入時には、局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合は、局係員の指示する期間内に同等品以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避免的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見された場合、局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。

第 2 章 細 則

1 購入概要

本購入物品は、第 2 東ポンプ場等に設置されているディーゼルエンジンの取替部品として購入するものである。

2 納期

本購入品の納期は、令和 9 年 3 月 31 日とする。

3 場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木 1
京都市上下水道局 下水道部 鳥羽水環境保全センター

4 提出書類

- (1) 承諾図 2 部
(2) その他、当局の指示する書類 必要部数

5 既設機器仕様

(1) 12、14、15、16 号ディーゼルエンジン

	12、14、15 号ディーゼルエンジン	16 号ディーゼルエンジン
型 式	8DL-28	6DL-28
形 式	4 サイクル水冷直列 8 気筒インタークーラー過給機付直接噴射式ディーゼルエンジン	4 サイクル水冷直列 6 気筒インタークーラー過給機付直接噴射式ディーゼルエンジン
内径 / 行程	280mm / 360mm	280mm / 360mm
出力 / 回転数	1,838kW / 750min ⁻¹	1,287kW / 750min ⁻¹
台 数	3 台	1 台
製 作 所	ダイハツインフィニアース株式会社	

(2) JK 系列自家発電機ディーゼルエンジン

型 式	8DV-26
形 式	4 サイクル水冷直列 16 気筒インタークーラー過給機付直接噴射式ディーゼルエンジン
内径 / 行程	260mm / 320mm
出力 / 回転数	2,206kW / 720min ⁻¹
台 数	1 台
製 作 所	ダイハツインフィニアース株式会社

6 購入仕様

(1) 下記に示す過給機用交換部品について、2 組購入するものとする。

第 2 東ポンプ場等ディーゼルエンジン過給機用部品(1 組分)

No.	名 称	適用機種	数量	使用箇所
1	ジクウケブ (B)	VTR-251-2	1	過給機
2	ジクウケブ (T)	VTR-251-2	1	過給機
3	アブラキリ	VTR-251-2	2	過給機
4	ラビリンスブッシュ (1)	VTR-251-2	1	過給機
5	ラビリンスブッシュ (2)	VTR-251-2	1	過給機
6	ユメンケイ	VTR-251-2	2	過給機
7	コシザイ	VTR-251-2	1	過給機

8	スイコミフィルター	VTR-251-2	1	過給機
9	M12 パルナット	VTR-251-2	12	過給機
10	M8 パルナット	VTR-251-2	29	過給機
11	バネツキザガネ	VTR-251-2	6	過給機
12	ハツキザガネ	VTR-251-2	2	過給機
13	WP マワリドメリング	VTR-251-2	2	過給機
14	WP ピストンリング	VTR-251-2	2	過給機
15	ボルト	VTR-251-2	6	過給機
16	WP マワリトメウケガネ	VTR-251-2	2	過給機
17	WP アブラフンシャトウ	VTR-251-2	2	過給機
18	バネザガネ	VTR-251-2	3	過給機
19	ロッククツキボルト	VTR-251-2	3	過給機
20	マワリドメザガネ	VTR-251-2	3	過給機
21	ボルト	VTR-251-2	3	過給機
22	O リング	VTR-251-2	4	過給機
23	ドウパッキン	VTR-251-2	2	過給機
24	ドウパッキン	VTR-251-2	2	過給機
25	プラグ	VTR-251-2	2	過給機
26	バネザガネ	VTR-251-2	8	過給機
27	パッキン 1 (ノンアス)	VTR-251-2	3	過給機
28	パッキン 1 (ノンアス)	VTR-251-2	2	過給機
29	パッキン 2 (ノンアス)	VTR-251-2	4	過給機
30	パッキン 3 (ノンアス)	VTR-251-2	2	過給機
31	プラグ	VTR-251-2	2	過給機
32	ボルト	VTR-251-2	8	過給機
33	入口囲盲蓋パッキン	VTR-251-2	1	過給機
34	パッキン 3 (ノンアス)	VTR-251-2	4	過給機
35	パッキン	VTR-251-2	1	過給機
36	ボルト	VTR-251-2	40	過給機
37	ボルト	VTR-251-2	16	過給機
38	ボルト	VTR-251-2	32	過給機
39	ボルト	VTR-251-2	12	過給機
40	マワリドメザガネ	VTR-251-2	12	過給機
41	ボルト	VTR-251-2	4	過給機
42	マワリドメザガネ	VTR-251-2	4	過給機
43	ボルト	VTR-251-2	2	過給機
44	回止板	VTR-251-2	4	過給機
45	フクロナット	VTR-251-2	2	過給機
46	ノズルリング	VTR-251-2	1	過給機
47	ノズルアンナイカン	VTR-251-2	2	過給機

- (2) 受注者は、当該製作所より外形寸法及び構造図等を取寄せて、承諾図として 2 部、担当係員に提出のうえ、承諾を得ること。