

令和8年度

マンホールポンプ用
監視通報装置（北部特環）

購 入 仕 様 書

京都市上下水道局 下水道部 ポンプ施設事務所

第1章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際しては、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は、入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は当局係員の指示する図書および図面等を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入にあたっては、当局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合、受注者は当局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥、不備が発見された時は、当局係員の指示する期間内に受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は復旧後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。

第2章 細 則

1 購入概要

本物品は、北部地域特定環境保全公共下水道マンホールポンプ場に設置している監視通報装置であり、不具合等が発生した場合の予備品として購入するものである。

2 納入期限

本物品の納入期限は、令和8年11月27日とする。

3 納入場所

京都市伏見区北端町地内 京都市上下水道局ポンプ施設事務所

4 提出書類

- (1) 承諾図書・・・・・・・・・・2部
- (2) 工場検査成績書・・・・・・・・1部
- (3) その他当局の指示する書類・・・1部

5 仕様

型式	SV27DK
電源	90～220V
使用温度	0～50℃
接点入力	DC4-20mA
通報種別	音声、FAX
回線方式	NTT電話回線
メーカー	新明和工業株式会社
数量	2台

※既設中央監視装置と互換性のある仕様とすること。