令和８年度

ディーゼルエンジン発電機

購 入 仕 様 書

京都市上下水道局　下水道部　ポンプ施設事務所

第１章　総　　則

１　適用範囲

本仕様書は、標記購入物品に適用する。

２　疑義の確認

入札に際しては、事前に仕様書を精査し、万一疑義のある場合は、入札前に確認しておかなければならない。

３　提出書類

受注者は、当局係員の指示する図書及び図面等を速やかに提出しなければならない。

４　検　　査

本購入物品の納入にあたっては、当局係員の検査を受けなければならない。

なお、検査の結果不合格の場合、受注者は当局係員の指示する期間内に、同等以上の代替品を納入しなければならない。

５　保　　証

検査合格後、１年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見された時は、当局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は復旧後検査を受け、更に検査合格後１年の保証を行わなければならない。

第２章　細　　則

１　購入概要

本物品は、災害等による停電時に、電源喪失した設備（主にマンホールポンプ）の非常用電源として使用するものであり、災害に備えた非常用発電機として購入するものである。

２　納入期限

本物品の納入期限は、令和９年３月３１日とする。

３　納入場所

京都市南区吉祥院流作町地内

京都市上下水道局　西京極ポンプ場内

４　提出書類

（１）承　諾　図　　１台につき１部

（２）検査成績書　　１台につき１部

（３）その他，当局の指示する書類　　１式

５　発電機仕様

（１）ディーゼルエンジン発電機（標準仕様）

定　格　電　圧（V）	三相４線式　２００(５０Hz)，２２０(６０Hz) 単相補助出力１００(５０Hz)，１１０(６０Hz)
周　　波　　数（Hz）	５０／６０
定　格　電　流（A）	三相４線式　２３．１(５０Hz)，２６．２(６０Hz)
定　格　出　力（kVA）	三相４線式　８．０(５０Hz)、１０(６０Hz) 単相補助出力 １．５×２(５０Hz)、１．６５×２(６０Hz)
励　磁　方　式	ブラシレス（AVR 付）
力　　率	三相　０．８
極　　数（P）	２
使用燃料／タンク容量	軽油／２６(L)以上
排出ガス対策型	第３次
台　　数	２
質量[整備質量]（ｋｇ）	２８９［３１９］
参　考　型　番	デンヨー株式会社　TLG－１０ＬＳＫ その他、同等以上のもの（出力１０ｋＷ未満で自家用電気工作物に該当しないもの）