

設計図書に関する質問書 兼 回答書

工事名	配水管布設替工事
工事場所	京都市北区紫竹上竹殿町～紫竹東栗栖町 地内

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問要旨	回答(上下水道局記入欄)
1	一式当り内訳書 試掘工	殻運搬人力積込は 舗装版破碎,有,10km以上20km未満 4 m ³ のみとなっておりますが 5特記事項(積算条件)によるAs殻(掘 削) (As t=15cm以下)L=6.6km分も含ま れているという事でしょうか?ご教示く ださい。	ご指摘の通り、(As t=15cm以下)の数量 も含めて積算しています。
2	設計内訳書P18 一式当り内訳書 内 7号	試掘工で発生するAs塊の処分先につ いて、車道As(t=25cm、t=17cm)は京 都合砕、車道As(t=9cm)および歩道As は近畿砕石でよろしいでしょうか。 相違がある場合はご教示ください。	As塊の受入場所については、特記仕 様書個別編に記載の通りです。 ただし、殻運搬人力積込については、 質問No.1の回答を参照してください。
3	設計内訳書P.3	土留工における軽量鋼矢板・アルミ腹 起し・水圧サポート・手動ポンプの賃料 算出ですが補正係数は1.8での計上で しょうか?	不稼働係数は1.8を採用しています。
4	一式当り内訳書 内-7号 1,2行目 試掘工	試掘工においても、As t=25cm、t=17 cmのAs殻処分費はAs t=15cm超えの 受入場所(伏見区横大路松林町)の処 分単価を計上すればよろしいですか。	その通りです。
5	配管材料	短管1号 DGX(E)φ 75, φ 100, φ 150, φ 200短管2号 DGX(E)φ 75, φ 100, φ 150, φ 200等の材料単価は過去数回に わたって公表されていました。今回は ないので、物価資料の単価を採用でよ ろしいのでしょうか、ご教示願います。	その通りです。

工事名	配水管布設替工事
工事場所	京都市北区紫竹上竹殿町～紫竹東栗栖町 地内

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問要旨	回答(上下水道局記入欄)
6	铸铁管等配管材料の予定数量	<p>短管1号 DGX(E)φ 200 短管1号 DGX(E)φ 150 短管1号 DGX(E)φ 100 短管1号 DGX(E)φ 75 (接合部品一式含む) について</p> <p>以前の工事にて、それぞれ1組当たり47,100円、36,400円、28,300円、22,500円とする見積単価が公表されていましたが今回も同様でしょうか。異なる場合はそれぞれの参照元または1組当たりの金額をご教示ください。</p>	質問No.5を参照してください。
7	铸铁管等配管材料の予定数量	<p>短管2号 DGX(E)φ 200 短管2号 DGX(E)φ 150 短管2号 DGX(E)φ 100 短管2号 DGX(E)φ 75 について</p> <p>以前の工事にて、それぞれ1個当たり32,700円、23,400円、16,400円、13,600円とする見積単価が公表されていましたが今回も同様でしょうか。異なる場合はそれぞれの参照元または1個当たりの金額をご教示ください。</p>	質問No.5を参照してください。
8	内 7号 特記仕様書 参考資料(参考歩掛)	<p>試掘工 車道As t=9程度 試掘工 歩道As について</p> <p>内訳書にはAs殻の運搬費として「10km以上20km未満」を条件とする歩掛のみ計上されています。 試掘工のAs殻は全て「京都市伏見区横大路松林町」を処分先として費用を計上されていますか。</p>	質問No.2を参照してください。