

## 設計図書に関する質問書 兼 回答書

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 蹴上浄水場 排水処理施設攪拌機更新工事 |
| 工事場所 | 東山区栗田口華頂町3番地蹴上浄水場   |

| No. | 箇所(図面番号・仕様書番号等)    | 質問要旨  | 回答(上下水道局記入欄)   |
|-----|--------------------|---|--|
| 1   | 仕様書第2章<br>第3節 4 備考 | 既設電動ボール弁の制御仕様が不明のため、既設の仕様をご教示ください。(製造メーカー名、型番、制御項目)           | 既設電動ボール弁は以下のものとなります。<br>メーカー:KTM<br>型番 :PE051<br>制御 :開閉動作、全開全閉リミット                           |
| 2   | 仕様書第2章<br>第5節 3    | ピット内配管は設計変更追加対象と考えてよろしいでしょうか。                                 | 排水池ピット内の配管については、図番M-4、M-5のとおりです。配管は施工時に協議の上、形状等を決定しますが、発注から軽微でない形状等の変更があった場合は設計変更の協議対象となります。 |
| 3   | 図番第E-6号            | 排水池の攪拌機撤去の際、配線撤去のみでコントロールユニットは残置するという認識で問題ないでしょうか。            | ご質問のとおりです。   |
| 4   | その他                | 機械・電気それぞれ監督員は別になるのでしょうか。<br>監督員が分かれる場合、完成検査は機械・電気ですべての実施となるか。 | 監督員は複数名配置します。<br>完成検査は同時に実施します。  |
| 5   |                    |   |  |