

(京都市上下水道局)

設計図書に関する質問書 兼 回答書

工事名	路面復旧工事
工事場所	京都市右京区周山街道、梅ヶ畑広芝町～梅ヶ畑古田町 地内

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問要旨	回答(上下水道局記入欄)
1	設計内訳書 P5	舗装打換え工、13再号工(2t>T)、基層の材料密度は、「(2.20t/m ³)と「各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満」のどちらを採用されているのか教えてください。	材料は、再生粗粒度アスコン(20)を採用しています。
2	設計内訳書 P5	舗装打換え工、13再号工(2t>T)、表層の材料密度は、「(2.20t/m ³)と「各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満」のどちらを採用されているのか教えてください。	材料は、再生密粒度アスコン(13)を採用しています。
3	設計内訳書 P5	排水構造物工 20号工、既設街渠板撤去の殻運搬について、DID区間の有無は「有り」と考えて良いのでしょうか。また、低騒音・低振動対策は、「必要」と考えて良いのでしょうか。	ご質問の通りです。
4	設計内訳書 P6	縁石工 19号工、既設縁石撤去の殻運搬について、DID区間の有無は「有り」と考えて良いのでしょうか。また、低騒音・低振動対策は、「必要」と考えて良いのでしょうか。	ご質問の通りです。
5			