

令和6年度 元東山営業所
消防用設備定期点検委託
仕様書

上下水道局経営戦略室

元東山営業所消防用設備定期点検委託仕様書

1 概要

本仕様書は、京都市上下水道局元東山営業所の消防用設備定期点検委託についての仕様を定めるものである。

2 委託場所

元東山営業所

京都市東山区東大路通松原上る3丁目毘沙門町43

3 業務の内容

- (1) 消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等の定期点検実施
- (2) 点検実施後、所管の消防署長への「消防用設備等点検結果報告書」の提出
- (3) 点検結果に基づき、設備改善が必要なときの（消火器の耐圧性能含む）報告及び改善にかかる見積書の提出
- (4) 階段通路誘導灯、避難口誘導灯に球切れがある場合の交換

4 完了期限

令和7年1月31日まで

点検実施日及び消防署への点検結果報告書提出日は、下記の前回点検実施日及び報告日を考慮して、双方協議のうえ決定する。

- ・ 前回点検実施日 : 令和6年3月5日
- ・ 前回報告日（消防署受理日） : 令和6年3月14日

5 提出書類

- (1) 完了届2部
- (2) 請求書1部
- (3) 点検結果報告書2部（内、消防署長への提出分1部を含む）
- (4) その他当局の指示するもの

6 法令等の遵守

受託者は、本仕様書並びに京都市上下水道局契約規程、その他業務上関連する法令、条例等を遵守しなければならない。

7 その他

- (1) 設備の内容
別紙「消防用設備設置明細書」のとおり
- (2) 支払方法
完了後一括払い
- (3) 仕様書の疑義等
本仕様書に疑義が生じたときは、双方協議のうえ決定するものとする。

元東山営業所

種 別	名称・型式	数 量
自動火災報知設備	P型1級火災受信機 5回線	1台
	P型1級火災発信器	4個
	差動式スポット型感知器	31個
	定温式スポット型感知器	6個
	光電式煙感知器	7個
	地区音響装置	4個
	表示灯	4個
防排煙制御設備	連動制御盤(複合盤8回線)	1台
	光電式煙感知器	13個
	防火シャッター	2枚
	防火扉	9枚
	防火垂れ壁	8枚
	手動開閉装置	4台
消火器具	粉末消火器10型	10本
誘導灯設備	避難口誘導灯	8台
	階段通路誘導灯	4台
避難器具	ハッチ式避難はしご	2台