

床排水ポンプ

(令和7年度)

購入仕様書

第1章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際して、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は、局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入時には、局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は、局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは、局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。

第2章 細 則

1 購入概要

本物品は、E系列及びK系列の最終沈殿池に設置してある、床排水ポンプの交換部品として購入するものである。

2 納期

本購入物品の納期は、契約後 90 日以内とする。

3 場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木 1

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

4 提出書類

- (1) 承諾函・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 部
- (2) その他、当局の指定する書類・・・・・・・・・・必要部

5 購入物品仕様

(1) E 系列最終沈殿池床排水ポンプ

形 式	汚水用水中うず巻ポンプ(ガイドフック付)
型 番	TOS50SF23. 7-64
吐 出 量	0.3 m ³ /min
揚 程	28m
口 径	φ 50 mm
電 動 機	3.7kW 3φ×200V 2P
既 設 型 番	TOS50SF23. 7-63
既設製造 No.	24787398001
台 数	1 台
製 作 者	(株)鶴見製作所

(2) K 系列最終沈殿池床排水ポンプ

形 式	水中汚水汚物ポンプ(スライド付)
型 番	CN80-P80B
吐 出 量	0.5 m ³ /min
揚 程	16m
口 径	φ 80 mm
電 動 機	3.7kW 3φ×200V 4P
台 数	1 台
製 作 者	新明和工業(株)