

令和7年度

階段炉用部品

購 入 仕 様 書

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1
京都市上下水道局下水道部 鳥羽水環境保全センター

第 1 章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際して事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は当局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入時には当局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は当局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、1年以内に天災その他不可避免的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは当局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は復旧後検査を受け、さらに検査合格後1年の保証を行わなければならない。

第 2 章 細 則

1 概 要

本物品は、階段炉焼却設備の維持管理用部品として購入するものである。

2 納 期

契約締結後 60 日以内とする。

3 納入場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木 1

京都市上下水道局下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課

4 購入部品及び数量

(1) 階段炉焼却設備用部品

	名 称	材質・仕様・寸法等	数量
1	空気操作弁	型 番：POSL1401N-CR-040A-09N 製造者：日本ダイヤバルブ株式会社 JIS10K、呼び径 40、フランジ形、鋳鉄 空気操作式、ダイヤフラム弁 リミットスイッチ (1LS19-J) 開閉 2 個 電磁弁 (EC20-A100) フィルタ付き減圧弁 (AW20-02EH-CR-B-X2227) 既設品製品番号：N00-11161	1 個