

発電機

(令和 7 年度)

購入仕様書

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

第1章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際して、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は、局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入時には、局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は、局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは、局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。

第2章 細則

1 購入概要

本材料は、各作業及び非常時作業の給電用として購入するものである。

2 納期

本材料の納期は、契約締結後 60 日以内とする。

3 場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木 1

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

4 購入仕様

品名	仕様	数量
発電機	shindaiwa 製 型番：EGY6000TE-B 60Hz 仕様 リコイルスター付	1 台
発電機用 ホイールキット	shindaiwa 製 型番：CST-EGY6000TE	1 式

5 特記事項

(1) 納品の際に、試運転確認及び操作説明を行うこと。

なお、試運転用の燃料については受注者の負担によりあらかじめ補給しておくこと。また、目安として規定満タン料の半分程度とする。

(2) 納品場所及び時間については事前に監督員と打ち合わせを行うこと。

(3) 提出書類については、承諾書、取扱説明書、その他製品に関する資料等とする。

(4) ホイールキットの取付については、事前または納品時に受注者が行うこと。