

仕 様 書

本件は、北部営業所において、エアコンの動作不良改善のため、調査を行い、必要な修理内容の報告書と見積書の提出を行うものである。

1. 件 名 北部営業所エアコン不具合調査
2. 作業場所 京都市左京区高野竹屋町 4-1 (北部営業所 1 階倉庫及び屋上)
3. 作業期日 契約の日の翌日から 4 5 日

4. 機器仕様

品番／製造業者	RCI-GP80RSHP1／日立アプライアンス
機器型式	4 方向天井カセット型 スタンダードタイプ 同時ツイン
冷房能力／暖房能力	7.1kW／8.0kW
電源／圧縮機出力	3 相-200V／1.60kW
その他	冷媒追加充填量 0.5 kg

5. 動作不良内容

アラームコード：19 (室内ファンモータ用プロテクタ作動)

6. 作業内容

調査により原因が判明した場合、修理に必要な部材及び作業について報告書を作成し、修理の見積書を作成する。

調査に必要な工具及び消耗品については契約相手方が用意及び負担するものとする。

7. 提出書類 (1) 完了届・請求書 1 部
(2) 報告書 1 部
(3) 見積書 1 部
(4) その他、局が指定するもの

8. その他

- (1) 契約者は、京都市上下水道局契約規程及び関係法令を順守すること。
- (2) 調査日時については、担当者と事前協議のうえ、決定すること。
- (3) その他詳細については、担当者の指示によるものとする。