

外ねじ式水道用仕切弁

(令和 8 年度)

購入仕様書

第1章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際して、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は、局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入時には、局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は、局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは、局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。

第2章 細 則

1 購入概要

本材料は、水処理第2課の配管用交換部品として購入するものである。

2 納 期

本購入品の納期は、契約締結後120日以内とする。

3 場 所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1
京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

4 提出書類

- | | |
|--------------------------|----|
| (1) 承諾函 | 2部 |
| (2) 検査成績書、水協受検証明書及びミルシート | 1部 |

5 購入仕様

品名	外ねじ式水道用仕切弁
仕様	古川工業(株)製 型式:WV-C φ100、水協7.5K、面間250mm フランジ規格:10K、RF、ボルト穴8穴
主要部材質	弁箱・ふた・弁体:FC200 弁箱付弁座:SUS304 弁体付弁座:SUS403 弁棒:SUS403
塗装仕様	当局機械設備工事共通仕様書に準拠
付属品	フランジパッキン(10K-100A、NBR)2枚/台
数量	2台

6 特記事項

- (1) 納品場所については当局の指示する場所とする。