

# 委 託 設 計 書

所長 担当課 長		係 長		照 査		設 計	
令和8年度	設計	令和8年4月		委託期間	令和9年2月26日まで		
<p style="margin-left: 100px;">委託場所</p> <p style="margin-left: 100px;">京都市西京区大枝東長町1 - 343 きた下水道管路管理センター西部支所</p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p style="margin-left: 100px;">委託名</p> <p style="margin-left: 100px;">消防用設備保守点検業務委託（西部支所） 設計書</p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p style="margin-left: 100px;">金</p> <p style="margin-left: 100px;">円 (委託費)</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">内 訳</p> <p style="margin-left: 100px;">金</p> <p style="margin-left: 100px;">円 (税抜)</p> <p style="margin-left: 100px;">金</p> <p style="margin-left: 100px;">円 (消費税及び地方消費税相当額)</p>							





## 第 2 号 明細書

自動火災報知設備点検費  
(西部支所)

1 式 当 り

種 目	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
受信機 (前期)	P型2級	1	面	-	-	機器点検
受信機 (後期)	P型2級	1	面	-	-	総合点検
発信機 (前期)	P型2級	2	台	-	-	機器点検
発信機 (後期)	P型2級	2	台	-	-	総合点検
電鈴 (前期)		2	台	-	-	機器点検
電鈴 (後期)		2	台	-	-	総合点検
表示灯 (前期)		2	台	-	-	機器点検
表示灯 (後期)		2	台	-	-	総合点検
差動式スポット型 感知器 (前期)		13	個	-	-	機器点検
差動式スポット型 感知器 (後期)		13	個	-	-	総合点検
定温式スポット 感知器 (前期)		5	個	-	-	機器点検
定温式スポット 感知器 (後期)		5	個	-	-	総合点検
煙感知器 (前期)		1	個	-	-	機器点検
煙感知器 (後期)		1	個	-	-	総合点検
計						



消防用設備保守点検業務委託（西部支所）仕様書

1 京都市上下水道局（以下「甲」という）と契約の相手方（以下「乙」という）との間、下記場所における上記委託に適用する。

(1)きた下水道管路管理センター（西部支所）：西京区大枝東長町1-343

2 乙は、甲の契約規程及びこの仕様書を遵守しなければならない。

3 乙は、本委託作業を行うに当たっては、消防法（以下「法」という）に定める消防設備士免状を受けている者、又は、総務大臣が認める資格を有する者に行わせなければならない。

4 乙は、法の定めるところにより別紙の消防用設備の種類に応じ、外観点検、機器点検、総合点検及び整備を行い、その結果については、法の定める様式による報告書を作成し、甲に提出すること。

5 乙は、乙の故意又は重大な過失により、建物又は器物等を破損又は滅失したときは、すみやかに甲に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。

6 本仕様書に定めのない事項及び疑義のある場合は、入札前に甲の説明を受けるものとし、契約決定後は甲の指示に従うものとする。

7 提出書類は下記のとおりとする。

(1) 着手時

現場代理人及び主任技術者通知書 1 部

工程表 1 部

(2) 完了時

完了通知書 2 部

請求書（京都市上下水道局請求書様式） 1 部

作業記録写真 1 部

(3) その他

必要に応じ、甲が指示するもの

8 契約期間は下記のとおりとする。

契約決定後から令和9年2月26日まで

別紙 消防用設備

■きた下水道管路管理センター（西部支所）：西京区大枝東長町1-343

名称	形状	数量	設置場所
自動火災報知 設備	受信機（P型2級）	1	本館1F休憩室
	手動発信機（P型2級）	2	本館1F事務室西側側面、 2F廊下北側側面
	電鈴	2	"
	表示灯	2	"
	差動式スポット型感知器	13	本館1F各室天井 8台、 本館2F各室天井 5台
	定温式スポット型感知器	5	本館1F湯沸器室、休憩室押 入、脱衣室天井、本館2F湯沸 室、書庫押入天井
	煙感知器	1	本館2F廊下天井
消火器	UVM10AL (ABC粉末蓄圧式10型)	3	本館1F廊下南側側面、 本館1F執務室内、 本館2F廊下西南角