

# 引込開閉器盤 1 次側引込配管における水分除去作業等

## (元水道管路建設事務所) 仕様書

### 1 概要

本件は、元水道管路建設事務所の引込開閉器盤 1 次側引込配管において、雨水の侵入が見られるため、水分除去作業及び雨水侵入対策を実施するものである。

### 2 履行期限

令和 8 年 1 2 月 2 5 日

### 3 場所

京都府京都市伏見区桃山町丹下 1 3 - 2

京都市上下水道局 元水道管路建設事務所 敷地内

### 4 提出書類

- (1)完了届 1 部
- (2)請求書 1 部
- (3)作業写真 1 部
- (4)その他、指定するもの

### 5 内容


- (1)引込開閉器盤 1 次側引込配管内の水分除去  
引込配管に穴を開け、管内に溜まった水分を除去すること。
- (2)雨水侵入対策  
防水テープの交換、巻直しを行うこと。  
なお、廃材については受注者において適切に処分すること。


### 6 雑則

- (1)本作業に当たっては、あらかじめ当局職員と十分な打合せを行い、円滑な業務遂行に努め、迅速かつ確実に作業を行うこと。
- (2)本業務の作業時間は、原則として平日午前 9 時から午後 4 時半までとする。
- (3)本業務の内容に含まれていない事項等で、必要とされる作業については、局職員に報告し、その指示に従うこと。

<参考写真>



 : 防水テープの交換

 : 穴開けによる水分除去