

仕 様 書

本件は、北部営業所において、エアコンの動作不良改善のため、調査を行った結果を基に、修理を委託するものである。

1. 件 名 北部営業所エアコン修繕業務
2. 作業場所 京都市左京区高野竹屋町 4-1 (北部営業所 1 階倉庫)
3. 作業期日 契約の日の翌日から 4 5 日

4. 機器仕様

品番／製造業者	RCI-GP80RSHP1／日立アプライアンス
機器型式	4 方向天井カセット型 スタンダードタイプ 同時ツイン
冷房能力／暖房能力	7.1kW／8.0kW
電源／圧縮機出力	3 相-200V／1.60kW
その他	冷媒追加充填量 0.5 kg

5. 交換部品

品名	型式	数量
室内機ファンモーター	P30523	1 台
プリント基板	P30941	1 版

修繕に必要な工具及び消耗品については契約相手方が用意及び負担するものとする。

7. 提出書類 (1) 完了届・請求書 1 部
(2) 報告書 1 部
(3) その他、局が指定するもの

8. その他

7 雑 則

- (1) 本修理に当たっては、あらかじめ担当者と修理日程等について十分な打合せ等を行い、当局の業務に支障のないように、迅速かつ確実にを行うこと。
- (2) 本件業務にあたり、撤去・処分を必要とする廃棄物が発生した場合は、関連する法令、条例等を遵守し適正に処分したことを証明できる書類を提出すること。
- (3) 作業に当たっては、作業前、作業中、作業後の写真を撮影し、A 4 用紙に印刷のうえ、結果報告書、完了届、請求書類とあわせて総務部お客さまサービス推進室に提出すること。
- (4) 本件業務にあたり、明示されていない事項であっても、受託業務実施に当たり必要な事項

は、受託者の負担により実施しなければならない。

- (5) 見積書提出前に現地調査が必要な場合は、お客さまサービス推進室担当者と調整のうえ調査を行うこと。