

令和 8 年度

送風機用部品

購入仕様書

京都市伏見区横大路千両松町 2 5 5 番地
京都市上下水道局下水道部伏見水環境保全センター

第 1 章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際して、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は、当局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検査

本購入物品の納入時には、当局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は、当局係員の指示する期間内に同等品以上の代替品を納入しなければならない。

5 保証

検査合格後、1 年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは、当局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、さらに検査合格後 1 年の保証を行わなければならない。

第 2 章 細 則

1 概要

本物品は、伏見水環境保全センターの 4・5 号送風機用部品として購入するものである。

2 納期

令和 9 年 3 月 3 1 日とする。

3 納入場所

京都市伏見区横大路千両松町 2 5 5 番地

京都市上下水道局下水道部伏見水環境保全センター

4 4・5 号送風機仕様

	4 号送風機	5 号送風機
形 式	片吸込 4 段ターボブロワ	片吸込 4 段ターボブロワ
容 量	300 m ³ /min	280 m ³ /min
吸 込 圧 力	-2.45kPa	-2.45kPa
吐 出 圧 力	49.05kPa	49.05kPa
回 転 数	3,560min ⁻¹	3,560min ⁻¹
電 動 機	355kW 60Hz	340kW 60Hz
製 造 番 号	IMB-2943	IMB-2274
数 量	1 台	1 台
製 造 年 度	1994 年	1980 年
当 初 製 造 者	石川島播磨重工業株式会社	
事 業 承 継 先	株式会社 I H I 回転機械エンジニアリング	

5 購入部品及び数量

(1) 4 号送風機

品 名	数 量	形 状 ・ 品 番	備 考
エンドカバー用パッキン	1 枚	t1.5×φ290/φ230 P.C.D260	

(2) 5号送風機

品名	数量	形状・品番	備考
エンドカバー用パッキン	1枚	t1.5×φ290/φ230 PCDφ260	
カップリング用座金	8個	32	
カップリング用バッファリング	8個	32	
六角ナット	2個	M24	カップリング部
六角ナット	8個	M22	カップリング部
割りピン	8個	5×45	カップリング部
割りピン	8個	4×25	カップリング部
六角穴付ボルト	24個	M5×0.8×10	カップリング部