フランジヒータ（その２）

（令和８年度）

購入仕様書

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

第１章　　総　　則

１　適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

２　疑義の確認

入札に際して、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

３　提出書類

受注者は、局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

４　検　　査

本購入物品の納入時には、局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は、局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

５　保　　証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは、局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。

第２章　　細　　則

１　購入概要

本材料は、第２管理棟電気ボイラの交換部品用として購入するものである。

２　納　　期

本購入品の納期は、契約締結後 90 日以内とする。

３　場　　所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木１

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

４　提出書類

（１）承諾図　　２部

（２）その他、当局の指示する書類　　必要部

５　既設機器仕様

形　式	ES-F4000F
使用圧力	1MPa
最大蒸発量	539J
伝熱面積	7.5m2
主要部材質	SUS304
定格電力	3相　200V　150kW
貯湯量	4,000リットル
製作者	（株）日本イトミック
台　数	1台

６　購入物品仕様

フランジヒータ（同等品以上）

品　名	水用フランジヒータ
定格容量	3相　200V　10kW
発熱部	SUS316L（φ12、Niメッキ）、Ｌ＝600mm
フランジ	SS400、JIS5K-65AFF（Niメッキ）
製作者	大栄電熱工業（株）
付属品	フランジ用テフロンパッキン
数　量	４本

７　雑則

受注者は、当該の製作所より外形寸法及び構造図面等を取り寄せて、承諾図として２部、担当係員に提出のうえ、承諾を得ること。