仕　様　書

本件は、元きた下水道管路管理センター東部支所において、エアコンの動作不良改善のため、部品交換によりエアコンを修理するものである。

１．件　名　　元きた管東部支所エアコン修理

２．作業場所　　左京区川端通丸太町下る下堤町 94 番地 8（元きた下水道管路管理センター東部支所）

３．作業期日　　契約の日の翌日から４０日

４．機器仕様

品番／製造業者	PLZX-ZRMP112EFR／三菱電機
機器型式	４方向天井カセット形(ファインパワーカセット)／(同時ツイン同容量同タイプ)
冷房能力／暖房能力	10.0(2.7～11.2)kW／11.2(2.8～14.0)kW
電源／圧縮機出力	3 相-200V／2.10 kW
その他	冷媒　R32×4.0 kg

５．動作不良内容

エラーコード【Ｕ８】

６．作業内容

エアコンの動作不良改善のため、明細書記載の部品に交換・修理する作業。

なお交換に必要な工具及び消耗品については契約相手方が用意及び負担するものとする。

７．提出書類　　（１）完了届　　１部

（２）作業報告書（作業写真含む）　　１部

（３）請求書（完了検査合格後）　　１部

（４）その他、局が指定するもの

８．その他

（１）契約者は、京都市上下水道局契約規程及び関係法令を順守すること。

（２）撤去・処分を必要とする廃棄物が発生した場合は、関連する法令、条例等を遵守し適正に処分したことを証明できる書類を提出すること。

（３）作業日時については、担当者と事前協議のうえ、決定すること。

（４）その他詳細については、担当者の指示によるものとする。